

Śmigiel, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/07/2022**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na zadanie pn.: „**Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie**”

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź czy możliwe jest zamiana specyfikacji.

Punkt 3, podpunkt 2:

- podszybie 140 mm (obecnie) – zamiana na 200 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 2:

Proszę również o doprecyzowanie w tym samym punkcie i podpunkcie:

- szyb – (...) wymiary szybu 1960mm x 1 ... Część tekstu została ucięta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymiary szybu: 1960mm x 1696mm.

Prezes Zarządu
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak