

Śmigiel, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/07/2022**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na zadanie pn.: **„Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie”**

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przyjęte w dokumentacji projektowej urządzenie o napędzie elektrycznym pasowym nie ma możliwości zastosowania urządzenia o udźwigu 400 kg wraz z drzwiami automatycznymi przeszklonymi.

Producent wskazuje opcje, które mają wpływ na zakres wykonania wypełnienia drzwi szybowych i kabinowych tj.:

1. Udźwig 300 kg i drzwi przeszklone, automatyczne.
2. Udźwig 400 kg i drzwi pełne ze stali nierdzewnej, automatyczne.

Powyższe opcje są podyktowane różnicą ciężaru drzwi tj. drzwi szklane – cięższe, drzwi stal nierdzewna – lżejsze.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udźwig 400 kg możemy osiągnąć dla drzwi przeszklonych, ale wychylnych.

Przy zastosowaniu drzwi teleskopowych automatycznych przeszklonych stosowany jest udźwig 300 kg.

Prosimy o wyjaśnienie jakie parametry ma posiadać urządzenie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę napędu urządzenia na elektryczny linowy.

Prezes Zarządu
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak