

Śmigiel, dnia 12 września 2022 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/08/2022**

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na zadanie pn.: **„Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie”**

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1:

Z uwagi na przyjęte w dokumentacji projektowej urządzenie o napędzie elektrycznym pasowym nie ma możliwości zastosowania urządzenia o udźwigu 400 kg wraz z drzwiami automatycznymi przeszklonymi.

Producent wskazuje opcje, które mają wpływ na zakres wykonania wypełnienia drzwi szybowych i kabinowych tj.:

1. Udźwig 300 kg i drzwi przeszklone, automatyczne.
2. Udźwig 400 kg i drzwi pełne ze stali nierdzewnej, automatyczne.

Powyższe opcje są podyktowane różnicą ciężaru drzwi tj. drzwi szklane – cięższe, drzwi stal nierdzewna – lżejsze. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udźwig 400 kg możemy osiągnąć dla drzwi przeszklonych, ale wychyłnych. Przy zastosowaniu drzwi teleskopowych automatycznych przeszklonych stosowany jest udźwig 300 kg. Prosimy o dopuszczenie dostawy urządzenia o napędzie pasowym i udźwigu 300 kg. Negatywne Państwa stanowisko eliminowałoby możliwość dostawy urządzenia o napędzie pasowym i udźwigu 400 kg.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na udźwig 300 kg i drzwi przeszkłone automatyczne.

Prezes Zarządu  
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak