

Śmigiel, dnia 3 października 2022 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/09/2022**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na zadanie pn.: **„Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie”**

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia jest podana informacja: „Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej decyzji z Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT) na uruchomienie i eksploatację windy oraz do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych”. Czy przez „przeglądy gwarancyjne” Zamawiający rozumie miesięczną konserwację urządzenia? Czy do oferty mamy doliczyć koszt miesięcznej konserwacji urządzenia, a jeśli tak, to w jakim okresie (ile miesięcy)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do oferty nie należy doliczać kosztów comiesięcznej konserwacji urządzenia.

Pytanie 2:

- 2) Odnośnie parametrów technicznych platformy podanych w postępowaniu:
 - a. Podszybie: w opisie (w SWZ) podane jest podszybie 140 – 200 mm, natomiast na rysunku (przekroju) widoczne jest podszybie 1300 mm; dla platformy pionowej właściwe jest podszybie ok. 140 mm (czyli tak jak w opisie); prosimy o potwierdzenie, że takie zostanie wykonane

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Podszybie zostanie Wykonane zgodnie z opisem 140 – 200 mm.

- b. Kolor kabiny: w opisie podany jest kolor RAL7040. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolor ściany kabiny „similinox” (imitacja inox), zbliżony do RAL7036? Jest to kolor standardowy dla ścian kabiny tego typu urządzenia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

- c. Kolor drzwi kabinowych i szybowych: w opisie podany jest kolor RAL7040. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolor drzwi „similinox” (imitacja inox), zbliżony do RAL7036? Jest to kolor standardowy dla drzwi tego typu urządzenia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

- d. Kabina: W opisie podano: „zestaw alarmowy GSM”. Czy wraz z zestawem GSM kabina ma być wyposażona w standardową słuchawkę (powieszoną na ścianie), czy ma być wyposażona w tzw. „autodialer” (czyli zamiast standardowej słuchawki – przycisk alarmowy w panelu sterowym, po którego naciśnięciu zostaje automatycznie wybrany numer służb ratowniczych)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Kabina ma być wyposażona w tzw. „autodialer” – przycisk alarmowy, po którego naciśnięciu zostaje automatycznie wybrany numer służb ratowniczych.

Prezes Zarządu
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak