

Śmigiel, dnia 27 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/01/2023**

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o, pn.: **„Dostawa kruszywa na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Śmigiel”**

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuszcza kruszywo granitowe 0-31,5

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający od 2017 r. przy realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Śmigiel, używa kruszywo granodiorytowe 0-31,5, wobec czego zasadnym jest w dalszym ciągu stosowanie tego typu materiału.

Prezes Zarządu  
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak