

Śmigiel, dnia 30 października 2023 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/04/2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.”

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W dokumentacji brak informacji o mocy przyłączeniowej danego obiektu. Czy wykonawca musi ponieść koszty związane z zwiększeniem mocy przyłączeniowej, gdyby się okazało, że należy zwiększyć moc przyłączeniową?

Roboty wynikłe z błędów w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej, nie wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu mają służyć.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Złożenie wniosków o zwiększenie mocy oraz ewentualne koszty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania robót. Braki w przedmiarach robót nie mogą być podstawą do dodatkowych roszczeń. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.

Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej zmiana jest o konstrukcji jednopodporowej, z kolei karty katalogowe jak i wizualizacja na mapie wskazuje na zastosowanie konstrukcji dwupodporowej oraz ułożenia 4-poziomo. Proszę o doprecyzowanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zarówno dla układu 4H lub 2 V, wraz z konstrukcją dopasowaną do danego układu paneli.

Pytanie 3:

Czy gwarancja na inwerter może zostać dokupiona - tzn. przedłużona z 5 do 10 lat? Czy takie rozwiązanie będzie akceptowalne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 4:

Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Pytanie 5:

W dokumentacji jest wzmianka o minimum gwarancji wykonawcy i zastosowane materiały powyżej 5 lat. Poniżej tego okresu oferta będzie odrzucona. Wszelkie aparaty modułowe - ograniczniki przepięć, wyłączniki mają gwarancję 24msc = 2 lat, czy to skutkuje odrzuceniem oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca zapewnia okres gwarancji dla całości zadania i ponosi przez ten czas wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

Prezes Zarządu
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak