

Śmigiel, dnia 9 listopada 2023 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/04/2023****WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.”*

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Czy możemy zaproponować panele bifacjalne, o mocy 565 W ? Zmniejszymy liczbę paneli, ale będzie większa moc instalacji. Proszę o odpowiedź.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o innej mocy, co będzie skutkowało zmniejszeniem liczby paneli. Jednak całkowita moc instalacji nie może być mniejsza niż wskazana w dokumentacji projektowej. Należy pamiętać, że każda z instalacji musi być tak dobrana, aby kwalifikowała się jako mikroinstalacja.

**Pytanie 2:**

Czy możemy zastosować panele bifacjalne na konstrukcji na dachu ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie zaleca zastosowania paneli bifacjalnych na konstrukcji dachu, ze względu na ich zwiększony ciężar, względem tradycyjnych paneli.

Prezes Zarządu  
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak