

Śmigiel, dnia 20 listopada 2023 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/04/2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.”

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy na lokalizacjach są agregaty prądotwórcze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Na następujących lokalizacjach znajdują się agregaty z samoczynnym załączeniem rezerwy SZR:

- oczyszczalnia ścieków w Koszanowie,
- stacja uzdatniania wody w Brońsku,
- stacja uzdatniania wody w Spławiu,
- przepompownia wody w Karminie.

Na stacji uzdatniania wody w Przysiece Polskiej i Robaczynie znajduje się tylko agregat bez SZR.

Należy wpiąć instalację PV przed układem SZR. Zamawiający umożliwi wizję lokalną.

Prezes Zarządu
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak