

Śmigiel, dnia 20 listopada 2023 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/04/2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.”

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać betonowanie konstrukcji dla instalacji na gruncie. W projektach znajduje się zapis "System konstrukcji jednopodporowej wolnostojącej, wbijanej w grunt, który umożliwi montaż modułów fotowoltaicznych w orientacji poziomej" Tymczasem w kosztorysach znajduje się pozycja "Konstrukcje wsporcze osadzone w otworach z zabetonowaniem o masie do 18 kg - do 4 mocowań" Istniejące zapisy nie wyjaśniają na czym ma polegać betonowanie konstrukcji. Nie można także skalkulować tego kosztu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się możliwość montażu konstrukcji wsporczej bez dodatkowego betonowania. Należy w tym celu przeprowadzić badanie podatności gruntu pod konstrukcję wsporczą instalacji fotowoltaicznych. Profile testowe, pogrążyć w wybranych punktach na głębokość 1,5-3,0 m. Bezpośrednio po instalacji, pomiędzy młotem kafara a palem zainstalować elektroniczną głowicę wagi, za pomocą której zmierzyć siłę na głowicy profilu podczas próby wyrwania go z gruntu. Zmierzyć maksymalną siłę potrzebną do przemieszczenia profilu w

kierunku pionowym (mobilizację jego nośności granicznej na wrywanie).
Wartość obciążeń zgodnie z normami PN-EN 1991-1-4, 1991-1-3

Prezes Zarządu
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak