

Śmigiel, dnia 20 listopada 2023 r.

Znak sprawy: **ZK/ZP/04/2023**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.”*

Zamawiający – **Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W odpowiedzi na jedno z pytań, wskazują Państwo, że na instalacjach gruntowych powinny być zastosowane panele bifacjalne, natomiast żaden z takich paneli we wskazanych mocach, nie spełnia parametrów technicznych umieszczonych w specyfikacji technicznej. W związku z tym prosimy o ponowne, ostateczne określenie parametrów paneli, tak aby się nawzajem nie wykluczały.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Istotnym parametrem dla Zamawiającego jest moc instalacji PV. Należy tak dobrać panele aby ich moc była mniejsza niż moc przyłączeniowa i niemniejsza niż zaprojektowana moc instalacji.

Prezes Zarządu  
Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.

(-) Tomasz Pawlak