

ZK/ZP/06/2021

Śmigiel, 10 listopada 2021 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania pn. **„Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego”**

Ilekcroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zamawiający – Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy, udostępnia poniżej treść zapytań Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji o opinię geotechniczną oraz informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź na pytanie 1

Generalny Wykonawca nie jest w posiadaniu opinii geotechnicznych.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca uwagę, że zaprojektowana konstrukcja nawierzchni (warstwa ścieralna AC 5 S, warstwa podbudowy C8/10, warstwa odsączająca z piasku) nie jest zgodna z najnowszym Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 roku. Ponadto, zastosowanie pojedynczej warstwy asfaltowej na sztywnej podbudowie rodzi ryzyko wystąpienia spękań odbitych w stosunkowo krótkim czasie od oddania do eksploatacji. Wykonawca prosi o zmianę rozwiązania projektowego w zakresie konstrukcji bitumicznej.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający jest Generalnym Wykonawcą inwestycji, której elementem jest wykonanie nawierzchni na ścieżkach rowerowych. Nie ma możliwości zmian rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji bitumicznej.

Prezes Zarządu
/-/ Tomasz Pawlak